

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

COPIA

Registrazione numero/*Registration number*

DE/1264/07

CERTIFICATO DIESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/*Referring to Test and Classification Reports*
n. DC06/129F07 del/*dated* 05/03/2007

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

MTH SRL

Via Rivera, 92 - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

PORTE AUTOMATICHE MOD. GHIGLIOTTINA

AUTOMATIC DOOR MOD. GHIGLIOTTINA

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011, in conformità ai punti richiesti dal Produttore, indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

the Initial Type Testing according to EN 13241-1:2003+A1:2011 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of this certificate, according to the procedure of Attestation of Conformity System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

23/03/2007

Prima emissione
First issue

16/03/2012

Ultima emissione
Latest issue

22/03/2017

Scadenza
Expiring

CSI SpA
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

 Registrazione numero/*Registration number*

DE/1264/07

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

COPIA

PORTE AUTOMATICHE MOD. GHIGLIOTTINA

AUTOMATIC DOOR MOD. GHIGLIOTTINA

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
 According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Dimensioni campione/ <i>Sample size (mm):</i>		W 4000 x H 4000
4.2.8 Sicurezza delle aperture/ <i>Safe openings:</i>		conforme/ <i>compliant</i>
4.3.3 Forze di funzionamento/ <i>Operating forces:</i>		conforme/ <i>compliant</i>
4.3 Resistenza al carico del vento/ <i>Wind load resistance:</i>		classe/ <i>class</i> 3
4.2.9 Rilascio di sostanze pericolose/ <i>Dangerous substances realese:</i>		conforme/ <i>compliant</i>

23/03/2007

 Prima emissione
First issue

16/03/2012

 Ultima emissione
Latest issue

22/03/2017

 Scadenza
Expiring