


CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

COPIA

Registrazione numero/ <i>Registration number</i>	DE/1049/06
--	------------

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/*Referring to Testand Classification Reports*
n° DC06/712F06 del/*dated* 14/12/2006

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

MTH SRL

Via Rivera, 92 - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

PORTE FRIGORIFERE SCORREVOLI

MANUAL REFRIGERATING SLIDING DOOR

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011, in conformità ai punti richiesti dal Produttore, indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

the Initial Type Testing according to EN 13241-1:2003+A1:2011 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of this certificate, according to the procedure of Attestation of Conformity System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

<u>15/12/2006</u> Prima emissione <i>First issue</i>	<u>20/01/2012</u> Ultima emissione <i>Latest issue</i>	<u>14/12/2016</u> Scadenza <i>Expiring</i>
--	--	--

CSI SpA
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

 Registrazione numero/*Registration number*

DE/1049/06

COPIA

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

PORTE FRIGORIFERE SCORREVOLI

MANUAL REFRIGERATING SLIDING DOOR

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Dimensioni campione/ <i>Sample size (mm):</i>	W 4000 x H 4000
4.3.3 Forze di funzionamento/ <i>Operating forces:</i>	conforme/ <i>compliant</i>
4.3 Resistenza al carico del vento/ <i>Wind load resistance:</i>	classe/ <i>class 3</i>
4.2.9 Rilascio di sostanze pericolose/ <i>Dangerous substances release:</i>	conforme/ <i>compliant</i>

15/12/2006

 Prima emissione
First issue

20/01/2012

 Ultima emissione
Latest issue

14/12/2016

 Scadenza
Expiring